



Администрация города Нижневартовска  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 22»

**ПРИКАЗ**

№ 525

От 30.08.2019 г.  
О противопожарном  
режиме в школе.

В соответствии с ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), с целью организации мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и противопожарной защиты в здании школы и на пришкольной территории в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в здании МБОУ «СШ №22» и на пришкольной территории соответствующий противопожарный режим:

1.1. Всем сотрудникам школы ежедневно:

- по окончании рабочего дня, необходимо соблюдать режим обесточивания электрооборудования;

- Ключи от кабинетов сдавать на вахту, под роспись в журнале.

Ответственные: все работники школы.

1.2. Запретить курение в здании школы и на пришкольной территории.

Ответственные: все работники школы.

1.3. Запретить хранение легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей, даже в минимальных количествах (таких как краска, лак, бензин, растворители и т.п.) в учебных кабинетах, административных и бытовых помещениях.

Ответственные: ответственные за ПБ в кабинетах, работники МОП.

1.4. Установить порядок уборки горючих отходов, мусора и пыли в учебных кабинетах, мастерских и других помещениях:

- уборку производить ежедневно, по окончании занятий;

- уборщик служебных помещений вытирает пыль, собирает мусор и горючие отходы, и выносит их за пределы здания школы, в контейнер;

- запрещается производить уборку помещений (мытьё полов, стен), технологического оборудования с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- не оставлять в помещении неубранным промасленный обтирочный материал, спецодежду со следами красок, масел и др.

1.5. Запретить хранение в вентиляционных камерах, чердачных помещениях, под лестничными маршами, а также на путях эвакуации различного оборудования, мебели, строительных материалов и других предметов.

Ответственный: зам. директора по АХР Каширина О.А.

1.6. Запретить:



- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в складских помещениях, а также в технических помещениях цокольного этажа;
- применение в учебном процессе и хранение в помещениях каких-либо веществ и материалов с неизвестными пожароопасными и взрывоопасными свойствами;
- сушить горючие предметы, промасленную ветошь на отопительных приборах.

Ответственный: зам. директора по АХР Каширина О.А., работники МОП, учитель труда, учитель физики, химии, лаборант химии.

2. При проведении в здании школы ремонтных работ:

- при выполнении строительно - монтажных работ подрядными организациями требовать от них строгого выполнения правил пожарной безопасности, организационно-распорядительную документацию по пожарной безопасности, проводить противопожарный инструктаж, назначать работника, ответственного за противопожарный режим при проведении работ;
- спецодежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, хранить в подвешенном виде в специально отведенном помещении;
- не допускать применение лакокрасочных материалов, эмалей, растворителей и т.д. неизвестного состава;
- пролитые на пол лаки, краски и растворители должны немедленно убираться при помощи опилок, воды и др.;
- запрещается слив любых горючих жидкостей (растворителей, бензина и т.д.) в канализацию;
- запрещается производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- запрещается разводить открытый огонь на всей территории школы.

3. Очистку воздуховодов от горючих отходов и пыли в учебной мастерской проводить с привлечением специалистов МУП по АТООО (согласно договора на обслуживание), в соответствии с графиком ППР и ТО. Очистку проводить безопасными методами. Запрещается выжигать скопившиеся в воздуховодах горючие вещества, пыль, жировые отложения.


4. Заместителю директора по БЖ – Черкашину И.А., ответственному за пожарную безопасность здания школы и территории:

- следить за выполнением противопожарных мероприятий всеми работниками школы;
- осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями.

5. Текст приказа довести до всех касающихся под роспись в обязательном Приложении № 1 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Л.М. Петрова